

**Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
(§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)**

Netz und Umspannebene	Höchst-entnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW	Zeitpunkt*	Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh	Last- gang
Netzebene MS	3.396	30.11.23 11:15	8.567.505	xls
Umspannebene MS/NS	1.791	30.11.23 11:00	1.011.161	xls
Netzebene NS	1.128	12.12.23 17:00	343.243	xls
*) Beginn der Viertelstunde				
Stand: 01.04.2024				