

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Kälte-Versorgungssystem

Kältenetz Werksviertel-Mitte 

Betreiber

werkkraft GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2020 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,47

Emissionsfaktor FW 309-1:2020 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 29 g_{CO_2eq}/kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 14.01.2028.

ausgestellt am: 14.01.2021

Dominikus Bucker

Gutachter-Nr.: FW609-252 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEBY0149_FW309-1u7_14012021 

