

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Wärmenetz Werksviertel-Mitte** 

Betreiber

**werkkraft GmbH** 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem  
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [ $f_p$ ] 0,28

Emissionsfaktor FW 309-1:2020 (GEG Anl. 9) [ $f_{CO_2eq}$ ] 0  $g_{CO_2eq}/kWh$

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 14.01.2028.

ausgestellt am: 14.01.2021

**Dominikus Bucker**

Gutachter-Nr.: FW609-252 

erstellt über [www.district-energy-systems.info](http://www.district-energy-systems.info)

Bescheinigungsnummer:

DEBY0148\_FW309-1u7\_14012021\_2 

